



**Ieinteresētajiem  
Piegādātājiem**

**SIA „Jūrmalas siltums”  
Reģ.Nr. 42803008058  
Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015**

### **Atbildes uz jautājumiem Nr.1**

Pasūtītājs saņēmis ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepirkuma procedūrā “Būvdarbi ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai ar jaunu dūmeņu ierīkošanu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā”.  
**Iepirkuma identifikācijas Nr.:** JSGKB2018/4.

Iepirkuma komisija saskaņā iepirkuma nolikuma (turpmāk – **Nolikums**) 6.2.punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

<b>Nr.</b>	<b>Ieinteresētā piegādātāja jautājums</b>	<b>Pasūtītāja atbilde</b>
1.	Projektā nav parādīta degļa šķidrā kurināmā apsaites sadaļa. Lūdzam dot skaidrojumu, ko ar to darīt? Tādā stāvoklī, kā ir projektā deglis, netiks ieregulēts un pārbaudīts darbībai ar šķidro kurināmo, neparedzot vismaz pagaidu pieslēgumu	Šķidrā kurināmā pieslēgšanai paredzēt pagaidu pieslēgumu.
2.	Ir paredzēta jumta seguma atjaunošana? Ir vienkārši ruberoīda pārklājums, jo taisnais jumts.- Vai Jumtam būs papildus pārklājums?	Jumta pārseguma atjaunošana nav paredzēta.
3.	Kāda būs katlumājas sienu, griestu apdare? Vai metāla sienu balstu sijas arī tiks krāsotas?	Griesti tiks balsināti, balstu sijas jākrāso.



4.	Vai sienām, griestiem savienojuma šuves vajag aizdarīt?	Nevajag.
5.	Vai katlumājas pamatu apdare no ārpuses ar hidroizolāciju būs nepieciešama?	Nav nepieciešama.
6.	Kādi būs labiekārtošanas darbi, nojaucot Ēku Nr.6?	Ēkas Nr.6 nojaukšanas un labiekārtošanas darbi nav jāveic.
7.	Kādi būs labiekārtošanas darbi nojaucot Ēku Nr.6	Sk. Nr.6
8.	Siltumtrases ievadu bedre tiek izbūvēta no jauna? Vai ir nepieciešama tā hidroizolācija?	Siltumtrases ievadu bedre tiek izbūvēta no jauna un ir nepieciešama tās hidroizolācija.

Jūrmalā, 2018. gada 6. novembris

Ar cieņu  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Iveta Čivčiša