

Ieinteresētajiem piegādātājiem

SIA „Jūrmalas siltums”

Reģ. Nr.42803008058

Slokas iela 55A, Jūrmala, LV-
2015

Jūrmala, 2015.gada 29.aprīlis

Atbildes uz jautājumiem Nr.3

Saskaņā ar iepirkuma „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (iepirkuma Nr. JS.2015/3KF.KM.K) noteikumiem, sniedzam atbildes un skaidrojumus Piegādātājam uz uzdotajiem jautājumiem, nenorādot Piegādātāju, kurš šos jautājumus ir uzdevis.

	Uzdotais jautājums	Atbilde
1.	Lūdzam sniegt skaidrojumu par Tehniskā piedāvājuma vadlīniju 9.1.1. punktu: „Aizpildītās slodžu tabulas atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumiem 1.4. un 1.5.”	Tehniskā piedāvājuma vadlīniju 9.1.1. punktā ieviesusies kļūda un tas skan: „Aizpildītās slodžu tabulas atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumiem 9. un 10.”
2.	Tehniskās specifikācijas punktā 3.6. (35. un 36. lpp.) norādīts, ka „Kopā jābūt ne mazāk kā pieciem siltuma skaitītājiem (katram katlam, katram dūmgāzu kondensatoram un kopējais katlu mājas skaitītājs).”	Precizējums: katlu mājā tiks uzstādīts viens dūmgāzu kondensators, tāpēc „Kopā jābūt ne mazāk kā četriem siltuma skaitītājiem (katram katlam, dūmgāzu kondensatoram un kopējais katlu mājas skaitītājs)”.

SIA „Jūrmalas siltums”

Tehniskais direktors

Andis Siliņš